

מכרז מס' 07RF/19  
שאלות ותשובות – סיורי מציעים

להלן ריכוז שאלות המשתתפים בסיורי המציעים ותשובות המכללה כפי שניתנו לשואלים

תשובת המכללה	שאלה	מס"ד
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לגבי התעלות – התעלות מחוברות בריתוכים אחת לשנייה. בחלק מהמקומות נפתח הריתוך. לאחר שנפתח את הגג נחליט האם לבצע ריתוך או להחליף.</li> <li>• נדרש לבצע שטיפה של כל הגג מתחת לרעפים ושטיפת התעלות טרם הנחת הרעפים החדשים.</li> <li>• כל הרעפים יחוברו עם ברגים(לא מסמרים). שורה ראשונה במלואה, משורה שנייה – והלאה כל רעף רביעי.</li> <li>• נדרש לבצע איטום והחלפת פחי צד לחלונות + פתחי יציאת עשן בהתאם לצורך.</li> <li>• נדרש להוסיף להצעה עלות לאיטום הגג בהתזה – מחיר לפי מ"ר. את ההצעה יש לרשום בנספח ז'. מצ"ב נספח ז' מעודכן.</li> <li>• בכל תעלה יש לבצע 2 נקודות גלישה בקוטר 3" במיקום ע"פ הוראות המזמין. פרט יינתן בהמשך.</li> <li>• הבהרה חשובה - פח התעלה כולל הפלאנג' העליון יהיו מיח' אחת שלמה.</li> </ul>	נקודות לחידוד ותוספות שהועלו ע"י נציג המכללה	1
כ 14 שנים	בני כמה שנים הלאטות הקיימות?	2
כן	התעלות הן מפח מגולוון?	3
הקונסטרוקציה הינה ממתכת. לא צריכה להיות בעיה, ככל שידוע למכללה.	האם קיימת בעיה לשים משטח ועליו את הרעפים המפורקים?	4
RAL-1013	צבע נדרש לתעלות/חלקים אחרים?	5
35 ס"מ פנים חוץ (כולל הלאטה)	מהו המרווח הקיים בין הלאטות?	6
לא ידוע. באם יהיה שונה נתקין לאטות חדשות בהתאם לצורך.	בחלק הגג בו החולפו הרעפים – האם הרחק בין הלאטות זהה למרחק בין הלאטות בשאר הגג?	7