



- אבן גלילית 10x10x5 ס"מ בעיבוד מוטבה
- אבן גלילית עבוד מוטבה
- אבן גלילית עיבוד מוטבם בכיוון 45 מעלות
- אבן גלילית עבוד טלטיש עדין (מופרר)

**הערות לריצוף אבן גיר**

1. אבן ריצוף מאבן גיר גלילית קשה (גלזעין) מסותתת. הסיתות יהיה על פני האבן כולה, זמלה מינימאלי. פני האבן יהיו בעלי מקדם התנגדות להחלקה שלא יקטן מ-0.5 ברטוב. אבן אמירים או ש"ע
2. רשימת סיתותים:  
 40% בסיתות טלטיש עדין (מופרר) (לפי דוגמה).  
 40% בסיתות מוטבם 45 מעלות (לפי דוגמה), הנחת האבן בכיוונים שונים.  
 20% בעיבוד עדין מוטבם (לפי דוגמה).
3. רשימת מידות אבני ריצוף:  
 70% אבנים ברוחב 14 ס"מ בעיבודים שונים : A1=14X14 / A2=14X16 / A3=14X20  
 20% אבנים ברוחב 16 ס"מ בעיבודים שונים : B1=16X16 / B2=16X20  
 10% אבנים ברוחב 20 ס"מ בעיבודים שונים : C=20X20  
 - שילוב אבנים בודדות D1=14X30, D2=16X30. הנחה לרוחב 2 שורות שרוחבן 14 ס"מ.  
 - מידות אורך: מינימום - 14 ס"מ מקס' 30 ס"מ
4. ריצוף 1-3 שורות אבן ריבועית 10x10 ס"מ בשוליים, לאורך קירות או אבן שפה - לביצוע התאמת והשלמת רווחים קטנים. האבן בעיבוד מוטבה
5. ריצוף 5 שורות פסי אבן ריבועית 10x10 ס"מ מיקום לפי תכנית. האבן בעיבוד מוטבה
6. פוגות ברוחב עד 1.0 ס"מ במפלס פני האבן. הפרש הגובה בין פני האבן לפני מילוי המישקים לא יעלה על 5 מ"מ הפוגות במילוי טיט צמנט על בסיס מלט לבן בגוון האבן או לפי הנחיית האדריכל יש לנקות שאריות הטיט מפני האבן. יש להקפיד על פוגות שוות רוחב ומקבילות - אופקית ואנכית הפוגות בין השורות לא יהיו המשכיות אלא יבוצעו לסירוגין.
7. הקבלן יכין דוגמאות אבן לפי הסיתותים השונים לאישור לפני הכנת דוגמת הריצוף בשטח.
8. הקבלן יכין דוגמת ריצוף ברחב 2.00 מ' לאישור האדריכל לפני הביצוע.
9. ביסוס האבן על גבי מערכת TREEPARKER על פי פרט L4 והנחיות חברת גרנון

ביסוס ומצעים על פי הנחיות קונסטרוקטור ויועץ קרקע

