

מכרז מס' 04TR/20
שאלות ותשובות מס' 1

| מס' | עמ' | סעיף | שאלה | תשובת המכללה |
|-----|-----|--------|---|--|
| 1 | 20 | 8.1.03 | הסעיף אינו מובן בדגש כל המשפט השני- אנא הבהרתכם. בנוסף, נבקשם להבהיר כי מקום בו יידרש הקבלן לעבודות נוספות, יתומחרו העבודות בהתאם למחירי היחידה הקבועים בכתבי הכמויות. | המחירים הקבועים יהיו המחיר ליחידה בכתב הכמויות |
| 2 | 21 | 8.1.05 | לוח מ"ג : נרשם כי נדרש מיצרנים הבאים: "Schneider Electric או Siemens". אנו מבקשים אישור ללוח מ"ג ש"ע תוצרת ORMAZABAL מסדרה CGM COSMOS | הבקשה נדחית |
| 3 | 21 | 8.1.05 | מבנה לוח חשמל מ"ג : נדרש מהיצרנים: /Prisma /Rittal /תמח"ש או מבקשים אישור למבנה לוח מ"ג מהיצרנים הבאים : 2.1 יצרן לוחות: "אלקטרו מתג קצנשטיין בע"מ" לוח מסוג "Eaton" - X-Energy או 2.2 יצרן לוח "ארדן הנדסת חשמל בע"מ" לוח תוצרת System- Eaton Eaton-Tabula | הבקשה נדחית |
| 4 | 21 | 8.1.05 | ציוד מ"ג נדרש מיצרנים: /ABB /Schneider Electric או מבקשים אישור לציוד מ"ג – ש"ע: 3.1 תוצרת "EATON" יצרן לוח "אלקטרו מתג קצנשטיין בע"מ. או 3.2 תוצרת "EATON" יצרן לוח "ארדן הנדסת חשמל בע"מ" | הבקשה נדחית |
| 5 | 21 | 8.1.05 | מערכת פסי צבירה | השאלה לא ברורה. הבקשה נדחית. |
| 6 | 22 | 8.1.08 | נבקש את מחיקת המילים: "במקרה של חלוקי דעות איזה שהם, הפוסק האחרון יהיה המהנדס בהתאם לתנאי החוזה הכללי." | הבקשה נדחית |
| 7 | 23 | 8.1.10 | נא למחוק את העיכובן בסך של 10%, מדובר בקנס גבוה מאוד בגין אי מסירת תכניות במועד. | הבקשה נדחית. העיכובן הינו עד למסיר התוכניות. |
| 8 | 24 | 8.1.14 | שורה ראשונה, תמחנה המילים "הדרושים" ובמקומה תתוספנה המילים "המקובלים הסבירים". שורה שניה, תמחנה המילים "בפני כל נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה... לרבות מי תהום". שורה שישית, תמחנה המילים "כתוצאה מהגורמים הנ"ל... לא עשה כן" ובמקומן תתוספנה המילים "לעבודות, שמקורו במעשה ו/או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודות". שורה תשיעית, לאחר המילה "אחראי" תתוספנה המילים "על פי דין". שורה עשירית לאחר המילה "אחראי הקבלן" תתוספנה המילים "על פי דין". | שורה ראשונה – הבקשה מאושרת שורה שנייה – הבקשה נדחית שורה שישית – הבקשה מאושרת שורה תשיעית – הבקשה מאושרת שורה עשירית – הבקשה ממאושרת |
| 9 | 24 | 8.1.15 | שורה ראשונה, תמחנה המילים "רכושו וכלי עבודתו בפני כל סיכוני העבודה"; שורה שניה, תמחנה המילים "על ידי המהנדס", ובמקומן תתוספנה המילים "בהתאם לאופי והיקף העבודה". וכן תמחנה המילים "על הקבלן לקבל אישור המפקח על היקף וסוג הבטוחים אשר ידרשו" | שורה ראשונה – הבקשה נדחית שורה שנייה – הבקשה נדחית |
| 10 | 24 | 8.1.16 | נבקש כי הקטנת כמויות בהיקף שעולה על 25% יוביל לתמחור חדש של השינוי. כידוע, תמחור הצעה מתבסס בין היתר על עלות שולית פוחתת והקטנת כמויות ב-60% למשל, עלולה להפוך עסקה ללא כדאית, מקום בו לא משתנים מחירי היחידה. | הבקשה מקובלת בחלקה. הקטנה של יותר מ 30% תאפשר תמחור מחדש של השינוי, בכפוף לאישור מראש של התמחור החדש ע"י המכללה |
| 11 | 26 | 8.2.08 | האם המזמין מודע למתקנים הקיימים בשטח כאמור בסעיף? | המכללה מודעת למתקנים הקיימים בשטח. |
| 12 | 31 | 8.3.09 | נבקש כי בפסקה השלישית ימחקו המילים: " באחריות מלאה בלעדית" ובמקומם ירשם: "אחריות על פי דין". | הבקשה מקובלת ומאושרת |

מכרז מס' 04TR/20
שאלות ותשובות מס' 1

| | | | | |
|--|--|--------------------|-----|----|
| מובהר כי מניין 3 חודשי יחל מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה. מסירת הצו לידי הספק תהיה לא לפני 14 יום מהמועד הנקוב בצו. | האם כוונת הסעיף הינה כי משך ביצוע העבודות הינו 3 חודשים מצה"ע או מיום תחילת העבודות (אשר לפי האמור בסעיף יחלו עד 14 ימים ממועד צה"ע)? | 4.1 | 95 | 13 |
| מאושר כדלקמן: "למעט, תשלום הביצוע עד למועד ההפסקה על פי הכללים שנקבעו בחוזה זה, ובנוסף הוצאות ישירות בלבד שנגרמו לקבלן כתוצאה מההפסקה וכפי שהוכח למפקח ואושר על ידן. | בסוף הסעיף, לפני המילים: "להוצאות ישירות" יש לרשום, "לעבודות אשר ביצע עד מועד הסיום ו". | 4.6 | 96 | 14 |
| מאושר כדלקמן: לא יקוזז כל סכום לפני שהמכללה תיתן הזדמנות לטעון בע"פ. | נבקש כי יובהר בסעיף שלא יבוצע קיזוז ו/או ניכוי של כל סכום לפני שידונו הצדדים בדבר ותינתן לקבלן הזדמנות לטעון טענותיו. | 4.8 | 96 | 15 |
| הבקשה נדחית. | נא למחוק את המילים: " מובהר בזאת כי המאשר היחיד לביצוע כל שלב במלואו הינו מנהל הפרויקט אשר יהיה הפוסק היחיד בהחלטה האם השלב בוצע במלואו ומאושר להוצאת חשבונית או לאו " | 6.2 | 98 | 16 |
| מאושר כדלקמן: עיכבון או חלף ערבות בשיעור 5% מערך ההתקשרות בפועל יוחזקו בידי המכללה מיום המסירה ואישור מנהל הפרויקט/יעץ חשמל למשך 12 חודשים. | לא ברור מדוע נדרש עיכבון בסך כה גבוה. נבקשם להפחית את גובה העיכבון, בעיקר לאור גובה הערבות. | 6.2.10 | 98 | 17 |
| הבקשה נדחית. | נבקש את מחיקת הסעיף. | 7.4 | 100 | 18 |
| שתי הבקשות מקובלות ומאושרות | 1. לאחר המילה "אחראי" תתווספה המילים "על פי דין". 2. נבקש כי בסוף הסעיף ירשם "והכל בכפוף להוראות הסכם זה". | 7.5 | 100 | 19 |
| שורה ראשונה – הבקשה נדחית שורה שנייה – הבקשה נדחית שורה רביעית – הבקשה נדחית | שורה ראשונה, תמחקנה המילים "מלא ובלעדי", ובמקומן תתווספה המילים "על פי דין", כמו כן תמחקנה המילים "או יפצה". שורה שנייה, תמחקנה המילים "ישיר או עקיף" שורה רביעית, לאחר המילה "מטעמו" תתווספה המילים "בקשר עם ביצוע הסכם זה", וכן תמחקנה המילים "הקבלן פוטר... כאמור לעיל" הקבלן לא יכול לפטור את המכללה מאחריותה על פי דין. | 8.4 | 101 | 20 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | הסעיף יימחק מוסדר בסעיף 11. | 8.5 | 101 | 21 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | שורה שנייה, לאחר המילה "אחראי" תתווספה המילים "על פי דין" וכן תמחקנה המילים "או על פי התחייבויותיו בהסכם זה" | 8.6 | 101 | 22 |
| הבקשה נדחית | נבקש להוסיף סעיף שנוסחו כדלקמן: על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב המורה כן (2) המכללה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנוזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המכללה ו/או מי מטעמה (4) על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום בגובה היקף ההסכם והמכללה פוטר את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו." | 8.8 סעיף חדש | 101 | 23 |

מכרז מס' 04TR/20
שאלות ותשובות מס' 1

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----|----|
| הבקשה מקובלת ומאושרת | <p>1. לשון הסעיף מצביעה כי למעשה אין הגבלה לגובה הערבות אותה נדרש להעמיד במצב בו תבחר המכללה לחלט את הערבות מספר פעמים. על כן, יש להגביל (כמקובל) את הערבות המצטברת אותה תוכל המכללה לחלט כך שסכומה לא יעלה על פעמיים גובה הערבות המקורי.</p> <p>2. נבקש כי לקבלן תינתן התראה מראש ובכתב טרם חילוט ערבות באופן שיאפשר לו לתקן את הליקוי בגינו נדרש החילוט.</p> | 10.1 | 102 | 24 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | <p>תמחנה המילים "כל עוד קיימת אחריות הקבלן על פי דין", ובמקומן תתווספה המילים "למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות".</p> | 13.4 | 104 | 25 |
| הבקשה נדחית | <p>יתוסף סעיף בנוסח הבא: "מוצהר ומוסכם כי המכללה מתחייבת (בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המכללה במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן: "סיכוני אש מורחב"), וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאית המכללה שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול במלואו. המכללה מצהירה, בשמה ובשם כל הבאים מטעמה, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שהמכללה ומי מטעמה זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), והם פוטרם את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור."</p> | יתוסף סעיף חדש בין סעיפים 13.4 ל-13.5 | 104 | 26 |
| הבקשה נדחית | <p>תמחנה המילים "ו/או הפועלים מטעמו".</p> | 13.5.2 | 104 | 27 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | <p>שורה שלישית, לאחר המילה "הקבלן" תתווספה המילים "ו/או בגין אחריותו בגין".</p> | 13.5.3 | 104 | 28 |
| הבקשה נדחית | <p>נבקש כי הסעיף יימחק.</p> | 13.5.5 | 104 | 29 |
| הבקשה נדחית | <p>תמחנה המילים "תוך 11 יום ממועד חתימת הסכם זה", ובמקומן תתווספה המילים "טרם תחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה".</p> | 13.6 | 104 | 30 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | <p>תמחנה המילה "כלשהי" ובמקומה תתווספה המילים "על פי דין".</p> | 13.8 | 105 | 31 |
| הבקשה הראשונה נדחית. הבקשה השנייה מקובלת ומאושרת | <p>תמחנה המילים "ו/או הפועלים מטעמה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה". לאחר המילים "במסגרת ביצוע ההסכם", תתווספה המילים "ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה)".</p> | 13.9 | 105 | 32 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | <p>תמחנה המילים "הסכם דין" ובמקומן תתווספה המילה "דין".</p> | 13.12 | 105 | 33 |
| שלושת הבקשות מקובלות ומאושרות | <p>תמחנה המילה "יפצה", לאחר המילים "בגין כל נזק" תתווספה המילים "שמקורו במעשה ו/או במחדל של הקבלן", וכן לאחר המילים "נשואי הסכם זה", תתווספה המילים "ואשר אחריותו בגינו נפסקה בפסק דין שלא עוכב ביצועו".</p> | 13.13 | 105 | 34 |
| הבקשה נדחית | <p>נבקש את מחיקת הסעיף. כמובן שסיום ההסכם מטעמי נוחות ומבלי שביצע הקבלן הפרה בגינה יש לבטל את ההסכם מחייבת תשלום פיצויים לקבלן או לכל הפחות הוצאות ישירות שנגרמו לו כתוצאה מכך (כגון התקשרות עם ספקים, רכישת ציוד ועוד).</p> | 14.1.2 14.1.3 | 105 | 35 |

מכרז מס' 04TR/20
שאלות ותשובות מס' 1

| | | | | |
|-----------------------|--|-------|-----|----|
| | על כן, יש לרשום כי במקרה של סיום ההסכם כאמור, תשלום המכללה לקבלן את הסכום בגין כל העבודות שבוצעו על ידו עד מועד הביטול בתוספת עלויות ישירות שנגרמו לו כתוצאה מהביטול. | | | |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | נבקש להבהיר כי התקשרויות עם קבלני משנה לא תיחשבנה כהסבה לצורך סעיף זה. | 15.1 | 107 | 36 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | נא להבהיר כי קיזוז מותנה בהתראה מראש ומתן הזדמנות נאותה לקבלן לתקן את הנדרש. | 15.3 | 107 | 37 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | תמחיקנה המילים "20% מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה המילים "10% מסכום הביטוח". | 1.1.5 | 108 | 38 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | תמחיקנה המילים "20% מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה המילים "10% מסכום הביטוח". | 1.1.6 | 108 | 39 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | תמחיקנה המילים "15% מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה המילים "10% מסכום הביטוח". | 1.1.7 | 108 | 40 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | תמחיקנה המילים "מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה המילים "מסכום הביטוח". | 1.1.8 | 108 | 41 |
| הבקשה נדחית | הסעיף יימחק – לא רלוונטי. | 1.2.4 | 108 | 42 |
| הבקשה נדחית | הסעיף יימחק. | 4.7 | 108 | 43 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת. | מדוע נדרשת ערבות ביצוע בתוקף למשך 36 חודשים? שהרי הובהר במסמכי המכרז שלוח הזמנים לביצוע הינו 36 חודשים. נא הבהרתכם ותיקון הנדרש. (תשומת לבכם מופנית לסעיף 16.2 להסכם ההתקשרות לפיו הערבות תיוותר בתוקף למשך 90 ימים מסיום התקשרות. | ערבות | 111 | 44 |
| הבקשה מקובלת ומאושרת | נבקש מחיקת דרישת ההצמדה בערבות. לא מקובל כי הערבות מוצמדת למדד, מקום בו התשלומים לקבלן אינם מוצמדים. | ערבות | 111 | 45 |